

Deflector normalizado
Tipo C (Ver detalle)

Chimenea de evacuación
para Calentadores- **.**mx**.**m
(Relación máxima 1:5)
Lámina acero galvanizado
Calibre.**
Interior liso, rígido y resiste
temperaturas hasta 250° C.

H=Mínimo 1.00 metro
por encima del punto
más alto de la cubierta
si no es transitable o mín.
2.00 metros si es
cubierta transitable

H=Variable
≥ 1.80m.

0.30

Calentador tiro natural
**lts/min.
P=**.**kw

Válvula de paso gas Ø1/2"
Calentador-h=**.**m.

H=Variable

Piso Tipo

Calentador tiro natural
**lts/min.
P=**.**kw

Válvula de paso gas Ø1/2"
Calentador-h=**.**m.

H=Variable

2do. Piso

Calentador tiro natural
**lts/min.
P=**.**kw

Válvula de paso gas Ø1/2"
Calentador-h=**.**m.

H=Variable

1er. Piso

Conector-Pend. ≥ 3%
para Calentador- Ø**"H
Lámina acero galvanizado
Calibre.**

Chimenea de evacuación
para Calentadores- **.**mx**.**m
(Relación máxima 1:5)
Lámina acero galvanizado
Calibre.**
Interior liso, rígido y resiste
temperaturas hasta 250° C.

Conector-Pend. ≥ 3%
para Calentador- Ø**"H
Lámina acero galvanizado
Calibre.**

Chimenea de evacuación
para Calentadores- **.**mx**.**m
(Relación máxima 1:5)
Lámina acero galvanizado
Calibre.**
Interior liso, rígido y resiste
temperaturas hasta 250° C.

Conector-Pend. ≥ 3%
para Calentador- Ø**"H
Lámina acero galvanizado
Calibre.**

95		GSE-505-B1-009	Detalle:
De: 18			
			
Proyecto: Biblioteca de Detalles Constructivos para el Sistema de Suministro de Gas Natural			
Observaciones: -Todas las cotas están dadas en metros, a menos que se especifique lo contrario			
Subsistema de Evacuación			
Contiene: Chimenea colectiva de evacuación. Un metro por encima de la cubierta.			
Código: GSE-505-B1-009			
Elaboró: Nueva Edificación Colombia			
Revisó: Normativa Gestión de Red Gas			
Aprobó: Residencial y Pymes			
Escala: Sin		Fecha: Febrero-2016	
Archivo: GSE-505-B1-009.dwg			
Dibujó: Arq. Pilar Castillo Quintanilla			
Detalle: GSE-505-B1-009		Plancha: 18	
		De: 56	