



GSE-505-B2-016: Detalle de disposición de los conductos de evacuación de productos de combustión de artefactos Tipo B2 y Tipo C sobre vacíos internos.



PLANTA



CORTE

Distancia	Medida	Descripción
A	$\geq 1 \text{ m}$	Con respecto a la pared lateral con ventanas o ventilaciones permanentes.
B	$\geq 0,30 \text{ m}$	Entre dos conductos de evacuación situados al mismo nivel.
C	$\geq 0,30 \text{ m}$	Con respecto a la pared lateral sin ventanas o ventilaciones permanentes.
D	$\geq 1 \text{ m}$	Con respecto a la pared frontal con ventanas o ventilaciones permanentes.
E	$\geq 1 \text{ m}$	Con respecto a la pared frontal sin ventanas o ventilaciones permanentes.
F	$\geq 1 \text{ m}$	Con respecto a flujos convergentes de los productos de combustión de dos o más conductos.
G	$\geq 0,40 \text{ m}$	Con respecto a ventilaciones permanentes o ventanas móviles.
H	$\geq 2 \text{ m}$	Con respecto al nivel del piso público o privado, con tránsito o permanencia de personas.
I	$\geq 0,30 \text{ m}$	Bajo cornisa o balcón. (Si no puede respetarse esta distancia, el extremo del conducto se llevará hasta la rasante del saliente).

95
De: GSE-505-B2-016
53
Plancha: Detalle:



Proyecto:
Biblioteca de Detalles
Constructivos para el Sistema de
Suministro de Gas Natural

Observaciones:
-Todas las cotas están dadas en
metros, a menos que se
especifique lo contrario

Subsistema de Evacuación

Contiene:
Detalle de disposición de los
conductos de evacuación de
productos de combustión de
artefactos Tipo B2 y Tipo C sobre
vacíos internos.

Código:
GSE-505-B2-016

Elaboró:
Nueva Edificación
Colombia

Revisó:

Normativa Gestión de Red Gas

Aprobó: Residencial y Pymes

Escala: Sin Fecha: Febrero-2016

Archivo:
GSE-505-B2-016.dwg

Dibujó:
Arq. Pilar Castillo Quintanilla

Detalle:
GSE-505-B2-016

Plancha:
53
De:
56